IFT Transformatorentechnik GmbH
Ludwig-Erhard-Ring 17
D-15827 Blankenfelde-Mahlow
Tel. 033708 4433-22
Fax 033708 4433-11
info-ift@hk-c.de
www.Trafo-Sieber.de

Datenblatt - Artikelnummer 11460

Drehstrom- Öltransformator in Hermetikbauweise mit reduzierten Verlusten
Nennleistung 1600 kVA, Nennübersetzung 20 / 0,4 kV

Beschreibung	Einheit	Wert
Bauart		Öltransformator
Ausführung		Hermetik
Fabrikat		ABB
Typ		TNOSCTN
Baujahr		2015
Zustand		unbenutzter Neutrafo
Gewährleistung	Monate	24
Nennleistung	kVA	1600
Oberspannung	kV	20
Unterspannung	kV	0,4
Anzapfungen		+- 2 x 2,5 %
Leerlaufverluste P_o	W	1700
Kurzschlussverluste P_k	W	17000
Verlustkombination (alt)	DIN 42500	A-C'
Verlustkombination P_o (neu)	EN 50464-1	Co
Verlustkombination P_k (neu)	EN 50464-1	Ck
Kurzschlussspannung	%	6,0
Schaltgruppe		Dyn 5
Frequenz	Hz	50
Kühlart		ONAN
Kühlmittel		Mineralöl
Gesamtgewicht	kg	3682
Ölgewicht	kg	665
PCB-Gehalt		ppm < 1 nach LAGA
Länge	mm	1911
Breite	mm	1149
Höhe	mm	1802
Fahrrollenmittenabstand		820 x 820
Oberspannungsanschlüsse		Porzellandurchführungen
Unterspannungsanschlüsse		Porzellandurchführungen
Zubehör		COMEM/RIS - Trafovollschutzblock
Beschreibung		Lieferbar ab KW 18/2015

IFT Transformatorentechnik GmbH
Ludwig-Erhard-Ring 17
D-15827 Blankenfelde-Mahlow
Tel. 033708 4433-22
Fax 033708 4433-11
info-ift@hk-c.de
www.Trafo-Sieber.de

Datenblatt - Artikelnummer 11460

Drehstrom- Öltransformator in Hermetikbauweise mit reduzierten Verlusten
Nennleistung 1600 kVA, Nennübersetzung 20 / 0,4 kV