IFT Transformatorentechnik GmbH
Ludwig-Erhard-Ring 17
D-15827 Blankenfelde-Mahlow
Tel. 033708 4433-22
Fax 033708 4433-11
info-ift@hk-c.de
www.Trafo-Sieber.de

Datenblatt - Artikelnummer 11470

Drehstrom- Gießharztransformator
Nennleistung 1000 kVA, Nennübersetzung 20 / 0,4 kV

Beschreibung	Einheit	Wert
Bauart		Gießharztransformator
Fabrikat		SGB
Typ		DTTHL 1000/20
Baujahr		2000
Revision		2025
Zustand		revisioniert
Gewährleistung	Monate	12
Nennleistung	kVA	1000
Oberspannung	kV	20
Unterspannung	kV	0,4
Anzapfungen		+- 2 x 2,5 %
Leerlaufverluste P_o	W	1766
Kurzschlussverluste P_k	W	9566
Kurzschlussspannung	%	6,22
Schaltgruppe		Dyn 5
Frequenz	Hz	50
Kühlart		AN
Gesamtgewicht	kg	2974
Länge	mm	1780
Breite	mm	985
Höhe	mm	1660
Beschreibung		Lpa = 47,7 dB

IFT Transformatorentechnik GmbH
Ludwig-Erhard-Ring 17
D-15827 Blankenfelde-Mahlow
Tel. 033708 4433-22
Fax 033708 4433-11
info-ift@hk-c.de
www.Trafo-Sieber.de

Datenblatt - Artikelnummer 11470

Drehstrom- Gießharztransformator
Nennleistung 1000 kVA, Nennübersetzung 20 / 0,4 kV